

ПРИСТРІЙ УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯМ СЕРІЇ SIGMA XT ВІД KENTEC ELECTRONICS

Простий, багатофункціональний і інтуїтивно зрозумілий в налаштуванні пристрій SIGMA XT з одним напрямком пожежогасіння, трьома зонами виявлення, які можуть бути сконфігуровані на будь-яку з можливих комбінацій, для пуску системи - ідеальний варіант при виборі пристроїв управління пожежогасінням для невеликих і середніх об'єктів



ПЕРЕВАГИ SIGMA XT ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ:

ДСТУ EN54-2:2003
(EN54-2:1997, IDT)

ДСТУ EN54-4:2003
(EN54-4:1997, IDT)

ДСТУ EN12094-1:2015
(EN12094-1:2003, IDT)

В ДОПОВНЕННЯ ДО ОБОВ'ЯЗКОВИХ ВИМОГ ДСТУ EN54-2:2003(EN54-2:1997, IDT),
ПРИСТРІЙ МАЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:



Тестування зон виявлення



Затримки звукового оповіщення,
що конфігуруються

В ДОПОВНЕННЯ ДО ВИМОГ ДСТУ EN12094-1:2015 » (EN12094-1:2003, IDT)
ПРИСТРІЙ МАЄ НАСТУПНІ МОЖЛИВОСТІ



Тільки
ручний режим



Два типа
сигналу
оповіщення
про пожежу



Таймер
зворотнього
відліку



Управління
обладнанням,
яке не входить
у склад системи



Сигнал про наявність
потoku
вогнегасної
речовини



Контроль за
станом елементів



Пристрій
аварійного
блокування



Регулювання
тривалості
подачі вогнегасної
речовини



БЛОК ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ І ІНДИКАЦІЇ SIGMA SI

Використовується в автоматичних системах пожежогасіння у складі пристрою типу Sigma XT і призначений для дистанційного контролю, індикації і ручного пуску системи.

ПЕРЕВАГИ SIGMA SI



Детальна дублююча індикація режимів роботи



Контроль запуску системи автоматичний/ручний або ручний режим



Захищений перемикач «Ручний пуск» подвійної дії



Таймер зворотнього відліку



Дистанційний контрольований вхід блокування дверей

SIGMA XT И SIGMA SI ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НА ОБ'ЄКТАХ



Серверні і центри обробки даних



Станції мобільного телефонного зв'язку



Сховища фінансових установ



Технічні виробничі приміщення



Технічні приміщення ТРЦ